

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Dostupnost: <http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591>

4.5.401 OBJEKTY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU – POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Objekt limitování

Provedení zemědělských objektů z hlediska požární odolnosti a druhu stavebních konstrukcí.

Důvody limitování

Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu

Požární odolnost a druh stavebních konstrukcí (DP1, DP2, DP3 - nehořlavé, smíšené, hořlavé) zemědělských objektů se určuje z tab. 10 ČSN 73 0804 v závislosti na stanoveném stupni požární bezpečnosti, viz limit č. 4.5.205 "Výrobní objekty - požární odolnost stavebních konstrukcí", přičemž je možné přihlídnout ke znění hlavy 6, ČSN 73 0842.

Ukazatele a číselné hodnoty

Tabulka 10 - ČSN 73 0804, viz limit č. 4.5.205 "Výrobní objekty - požární odolnost stavebních konstrukcí".

Právní předpisy

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy

- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, 02/2010 a Změna Z1, 02/2013 a Změna Z2, 02/2015.
- ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu, 03/2014.

Doplňující poznámky

Stupeň požární bezpečnosti určí projektant stanovením požárního rizika na základě výpočtu ekvivalentní doby trvání požáru dle hlavy 6 a tab. 8 ČSN 73 0804.

U objektů uvedených v hlavě 13 ČSN 73 0842 není nutné dodržet požadavky požárního zabezpečení mimo provedení únikových cest.

Pro bioplynové stanice, jejichž výkon elektrické energie přesahuje 100 kW, platí příloha D ČSN 73 0842.

Tento limit není limitem využití území v pravém slova smyslu, ale bezprostředně souvisí s ostatními limity požární ochrany.

Limit typu A

Stav k 1. 7. 2015

4.5.402 OBJEKTY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU – Odstupové vzdálenosti

Objekt limitování

Odstupy stavebních objektů od objektů pro zemědělskou výrobu.

Důvody limitování

Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu

1) Stavební objekty - postupuje se dle ČSN 73 0804, viz limit č. 4.5.206 "Výrobní objekty - odstupové vzdálenosti".

2) Otevřená technologická zařízení - postupuje se dle ČSN 73 0804, viz limit č. 4.5.206 "Výrobní objekty - odstupové vzdálenosti" v souladu s hlavou 8, ČSN 73 0842.

3) Volné sklady sena a slámy - bezpečnostní vzdálenost se určuje dle přílohy C, tab. C.1 ČSN 73 0842.

Ukazatele a číselné hodnoty

Viz limit č. 4.5.206 "Výrobní objekty - odstupové vzdálenosti".

Tabulka C.1 ČSN 73 0842.

Právní předpisy

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy

- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Hlava 11, 02/2010 a Změna Z1, 02/2013 a Změna Z2, 02/2015.
- ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu, 03/2014.

Doplňující poznámky

Viz limit č. 4.5.206 "Výrobní objekty – odstupové vzdálenosti".

Limit typu A

Stav k 1. 7. 2015

4.5.403 OBJEKTY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU - ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Objekt limitování

Provedení přístupových komunikací včetně nástupních ploch k objektům pro zemědělskou výrobu. (Zásobování vodou pro hašení je zpracováno v samostatném limitu č. 4. 5.101).

Důvody limitování

Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu

Provedení se řeší dle odstavce 12, ČSN 73 0842 v návaznosti na ČSN 73 0873 "Zásobování požární vodou".

Právní předpisy

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy

- ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu, 03/2014.
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004 a Oprava: Opr.1, 05/2005 a Změna: Z1, 01/2009 a Změna Z2, 04/2013.
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 a Změna: Z1, 02/2010, a Oprava 1, 04/2012.
- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování, 04/1995 a Změna: Z1, 05/2006.

Doplňující poznámky

Viz limit č. 4.5.207 "Výrobní objekty - zařízení pro protipožární zásah".

Limit typu A

Stav k 30. 6. 2014