

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Dostupnost: <http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591>

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE – POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

Objekt limitování

Provedení budov zdravotnických zařízení a sociální péče z hlediska požární odolnosti stavebních konstrukcí a hořlavosti konstrukčních částí.

Důvody limitování

Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu

- 1) Požární odolnost a hořlavost konstrukčních částí budov zdravotnických zařízení a sociální péče se určuje z tab. 12, ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0810 v závislosti na stanoveném stupni požární bezpečnosti.
- 2) Nejvyšší hořlavost konstrukčních částí ve stavebních konstrukcích se určuje dle čl. 5.4, 6.3, 7.3, 8.3, 9.4, 10.4, 11.1 a 12.3 ČSN 73 0835.

Ukazatele a číselné hodnoty

Viz limit č. 4.5.202 Nevýrobní objekty - Požární odolnost stavebních konstrukcí.

Právní předpisy

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, 05/2009 a Změna Z1, 02/2013.
- ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, 04/2006 a Změna Z1, 02/2013.
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, 07/2016.

Stupeň požární bezpečnosti pro objekty zdravotnických zařízení a sociální péče – viz ČSN 73 0835.

Tento limit není limitem využití území v pravém smyslu slova, ale bezprostředně souvisí s ostatními limity požární ochrany.

Limit typu A

Stav k 1. 1. 2018

4.5.602 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Objekt limitování

Odstupy stavebních objektů od budov zdravotnických zařízení.

Důvody limitování

Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu

Odstupové vzdálenosti se řeší stejným způsobem, jako u nevýrobních objektů – viz limit č. 4.5.203 "Nevýrobní objekty – odstupové vzdálenosti".

Ukazatele a číselné hodnoty

Příloha F, tabulka F.1, F.2 ČSN 73 0802. Viz limit č. 4.5.203 "Nevýrobní objekty – odstupové vzdálenosti".

Právní předpisy

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, hlava 9 – Odstupy, 05/2009 a Změna Z1, 02/2013 a Změna Z2, 07/2015.

Doplňující poznámky

Poznámky totožné s limitem č. 4.5.203 "Nevýrobní objekty – odstupové vzdálenosti".

Limit typu A

Stav k 1. 1. 2018

4.5.603 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE – ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Objekt limitování

Provedení přístupových komunikací včetně nástupních ploch k budovám zdravotnických zařízení. (Zásobování vodou pro hašení je zpracováno v samostatném limitu č. 4.5.101).

Důvody limitování

Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu

Pro stanovení požadavků platí ČSN 73 0802, viz limit č. 4.5.204 "Nevýrobní objekty – zařízení pro protipožární zásah".

Právní předpisy

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, Hlava 12, 05/2009 a Změna Z1, 02/2013 a Změna Z2, 07/2015.
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004 a Oprava: Opr.1, 05/2005 a Změna: Z1, 01/2009 a Změna Z2, 04/2013.
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 a Změna: Z1, 02/2010, a Oprava 1, 04/2012.
- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování, 04/1995 a Změna: Z1, 05/2006.

Doplňující poznámky

Viz limit č. 4.5.204 "Nevýrobní objekty - zařízení pro protipožární zásah". Odchylně od uvedeného limitu se zřízení nástupní plochy nevyžaduje u nových objektů o výšce $h = \leq 6$ m.

Limit typu A

Stav k 1. 1. 2018

4.5.604 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE – ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

Objekt limitování

Provedení budov zdravotnických zařízení dle rozdělení do jednotlivých skupin.

Důvody limitování

Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu

a) Skupina AZ 1

- ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace, nebo nejvýše tři lékařská pracoviště, tvořící provozní celek; do této skupiny se zařazují lékárny základního typu a hygienické stanice.

b) Skupina AZ 2

- ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek. Do této skupiny se zařazují sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), lékárenské zařízení (kromě lékáren základního typu) a také vyšetřovací i léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách.

c) Skupina LZ 1

- lůžkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé pacienty nebo 10 lůžek pro děti.

d) Skupina LZ 2

- lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami určenými podle čl. 3.7 ČSN 73 0835.

e) Zařízení sociální péče (třídí se dále na dvě skupiny)

- domy s pečovatelskou službou
- ústavy sociální péče.

f) Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti (třídí se dále na dvě skupiny)

- kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let
- jesle.

Právní předpisy

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy

- ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, 04/2006 a Změna Z1, 02/2013.

Limit typu A

Stav k 30. 6. 2013